

**ALLESTIMENTO STANDARD**
QUADRO MANUALE

LISTINO 06/04

GRUPPI ELETTROGENI

DOTAZIONI PREVISTE	POTENZA GRUPPO IN KVA		
	10 ÷ 80	100 ÷ 250	251÷1500
UN VOLTMETRO	F	F	F
COMMUTATORE VOLTMETRICO	O	F	F
FREQUENZIMETRO	F	F	F
CONTAORE	F	F	F
UN AMPEROMETRO	F	/	/
TRE AMPEROMETRI oppure UNO + COMMUTATORE AMPEROMETRICO	O	F	F
AMPEROMETRO CARICA BATTERIA	O	O	O
VOLTMETRO BATTERIA	O	O	O
INDICATORE ELETTRICO LIVELLO CARB.	O	O	O
TERMOMETRO ELETTRICO OLIO MOTORE	O	O	O
TERMOMETRO ELETTRICO TEMP. MOTORE	O	O	O
MANOMETRO ELETTRICO OLIO MOTORE	O	O	O
CONTAGIRI ELETTRONICO	O	O	O
CHIAVE AVVIAMENTO ESTRAIBILE	F	F	F
SPIA/LED ALTA TEMPERATURA MOTORE	F	F	F
SPIA/LED BASSA PRESSIONE OLIO	F	F	F
SPIA/LED AVARIA ALTERNATORE CARICA BATTERIA	F	F	F
ALLARME MINIMO LIVELLO GASOLIO	O	O	O
SIRENA DI ALLARME	O	O	O

DOTAZIONI PREVISTE	POTENZA GRUPPO IN KVA		
	10 ÷ 80	100 ÷ 250	251÷1500
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 4P	F	F	F
PROTEZIONE DIFFERENZIALE	O	O	O
PROTEZIONE MOTORE PER ATA-BPO-DIN	F	F	F
PROTEZIONE DA FUORIGIRI	F	F	F
PROTEZIONE DA BASSIGIRI	F	F	F
IMPIANTO ANTICONDENSA QUADRO	O	O	O
IMPIANTO ANTICONDENSA ALTERNATORE	O	O	O
ARRESTO DI EMERGENZA	O	O	O
POTENZIOMETRO VARIATENSIONE ALTER.	O	O	O
PRESA CEE MONOFASE 16 A.	F (fino al 20kVA)	/	/
PRESA CEE TRIFASE 16 o 32 A.	F (fino al 20kVA)	/	/
ALLACCIAMENTO TRAMITE PRESE MONOFASE E TRIFASE	F(fino al 20kVA)	/	/
ALLACCIAMENTO A MORSETTI O SBARRE	F (dal 25kVA)	F	F

NOTE

- F = FORNITO DI SERIE
O = OPZIONALE
/ = NON FORNIBILE

Ulteriori funzionalità espone nelle rispettive schede tecniche, disponibili a richiesta.

Solo informativo